

Attestation n° 060E

émise le : 6 décembre 2020

valable jusqu'au : 6 décembre 2022

selon le dossier technique n° PPF/091-3

L'entreprise soussignée,

SOCIETE : **BADER Menuiserie**

2 rue de Metz - 68220 HESINGUE

Signataire de la Charte de Qualité « Menuiseries 21 » s'engage à respecter les engagements suivants :

☐ **Qualité technique :**

- Avoir obtenu un Avis de Conformité de **FCBA** sur la base d'un dossier technique d'évaluation.
- Avoir subi par FCBA une évaluation initiale de son système de contrôle qualité de production ;
- Effectuer un autocontrôle de sa production sur la base de l'évaluation initiale et d'un cahier des charges commun élaboré par FCBA ;
- Faire effectuer par FCBA une visite de contrôle de la gamme et du système qualité tous les 2 ans ;
- Renouveler le dossier technique d'évaluation et les essais, à chaque transformation notable de son processus de fabrication ou dans un délai maximum de quatre ans.

☐ **Qualité environnementale :** met en œuvre les quatre engagements de progrès définis avec l' **ADEME**

- Réduire les consommations d'eau, d'énergie non-renouvelable et de matière (bois)
- Trier pour traiter et/ou valoriser au mieux les déchets
- Privilégier les bois issus de forêts gérées durablement.
- Réduire les émissions de C.O.V (Composés Organiques Volatiles).



☐ **Qualité sociétale :**

- Concevoir et fabriquer en France l'ensemble des produits de chaque gamme labellisée.



- Engager avec l' **OPPBTP** La prévention BTP une démarche de prévention et d'amélioration des conditions de travail en atelier. Réaliser au minimum annuellement une évaluation des risques professionnels (troubles musculo-squelettiques ; exposition aux poussières de bois ; sécurité des machines ; exposition au bruit ; exposition aux produits de synthèse dangereux) et la consigner dans le document unique.

☐ **Qualité de service :**

- Aide à la conception en fonction des exigences architecturales et des performances requises.
- Remise d'une fiche d'entretien et de maintenance au maître d'ouvrage.

Pour sa gamme : BOIS-ALU 88 / 100 / 95 E30 EI30 / 112 mm

Gamme (Nom commercial) et variantes associées	BOIS-ALU 88	BOIS-ALU 100	BOIS-ALU 95 E30EI30	BOIS-ALU 112
Essences de bois	Pin Sylvestre : Aubier inclus, traité et en lamellé collé et abouté			
Système de finition (Fi)	3 couches sur le bois - pour toutes les essences de bois			
Épaisseur ouvrants	88 mm (68mm)	100 mm (80mm)	95 mm (78mm)	112 mm (92mm)
Épaisseur dormants	88 mm (68mm)	100 mm (80mm)	95 mm (78mm)	112 mm (92mm)
Liaison ouvrant dormant	A recouvrement et jeu de 12 mm 2 profilés d'étanchéité : 1 joint central sur ouvrant + 1 sur capotage aluminium En option : joint sur ouvrant en recouvrement intérieur			
Plage d'épaisseurs vitrage	53 mm	63 mm	46 mm	77 mm
Type de liaison mixte	Liaison mixte non étanche, le calfeutrement de la menuiserie avec le gros œuvre doit être réalisé sur le profilé bois du dormant.			
Particularités	Pièce d'appui et seuil en bois avec capotage aluminium Fenêtre entièrement vitrée			

Fenêtre, porte fenêtre et châssis en bois / aluminium Grille dimensionnelle (*)				
Ouvrants à la française	OF1	2180 x 760 mm	PF1	2180 x 760 mm
	OF2	2180 x 1530 mm	PF2	2180 x 1530 mm
	OF3	2180 x 2300 mm avec meneau intermédiaire	PF3	2180 x 2300 mm avec meneau intermédiaire
Oscillo-battants	FOB1	2180 x 760 mm	PFOB1	2180 x 1530 mm
	FOB2	2180 x 1530 mm	PFOB2	2180 x 760 mm
Châssis fixes	CF	2180 x 760 mm		
(*) hauteur / largeur maximales en tableau et en mm				

Normes de référence	Evaluation	Conformité
NF P 23-309 : Menuiseries mixtes bois-aluminium - Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres, portes extérieures et ensembles menuisés	Examen sur plans et descriptifs	OUI
NF EN 13 307-1 et XP CEN/TS 13 307-2 : Ebauches et profilés semi-finis en bois pour usages non structurels	Produit sous certificat CTB-LCA pour une classe de service 3 ou équivalent (conformité aux normes XP-P13307-1 & 2)	OUI
XP P 20-650 -1 & 2 : Fenêtres, portes-fenêtres, châssis fixes et ensembles menuisés – Pose de vitrage minéral en atelier	Examen sur plans et descriptifs	OUI
§4.2 de NF P 23 305 : Durabilité biologique des éléments en bois	Pin Sylvestre (aubier inclus) : durabilité conférée pour une classe d'emploi 3.2. Vérification de l'efficacité du traitement par essai. rapport FCBA n°402/13/1046E/ab	OUI Toutes les conditions climatiques et d'exposition sont compatibles.
NF P 23-308 : Menuiseries extérieures - Spécifications techniques pour la liaison mixte avec éléments en bois	Examen des plans, descriptifs et rapports d'évaluation du système bois aluminium utilisé.	OUI
FD DTU 36.5 P3 : Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures - mémento de choix en fonction de l'exposition	Exigences minimales respecté, évalué par des essais de performance.	OUI Liaison mixte non étanche, le calfeutrement de la menuiserie avec le gros œuvre doit être réalisé sur le profilé bois.
§6.3.3 de NF P 23 305 : Procédé de Finition complète	Système de finition sous Dossier Technique Finition Bois FCBA.(cf URL goo.gl/4ZvKtt) ou équivalent. <i>Sa compatibilité avec le concept et process d'application du menuisier n'a pas été vérifiée.</i>	Système sans DT finition bois FCBA et sans justification d'équivalence

Performances selon NF EN 14 351-1+A2	
Air, Eau, Vent	A*4 E*1200 A V*C3 - Rapport d'essai FCBA n°403/21/0241/A-1.V1
Résistances mécaniques (contreventement et torsion statique)	Classe 2 - rapport d'essai FCBA n°404/12/374/914-2
Forces de manœuvres	Classe 1 - rapport d'essai FCBA n°403/21/0241/A-1.V1
Capacité de résistances des dispositifs de sécurité	Satisfaisant à 350 N - rapport d'essai FCBA n°404/12/374/914-2
Efficacité des arrêts d'ouverture (NF P 20-501)	Satisfaisants - rapport d'essai FCBA n°404/12/374/914-2
Résistance à l'ouverture et fermeture répétée	Non évalué

Performances Acoustiques – Indice $R_{A,tr}$ PF 2vtx 2.18 x 1.45 (H x L) Appui bois TB_01 Entièrement vitrée	
29 dB Vitrage 4 / 16 Ar / 4, Simple joint <i>Rapport d'essais FCBA N°404/12/371/1</i>	31 dB Vitrage 6 / 18 Ar / 4, Double joint <i>Rapport d'essais FCBA N°404/12/371/2</i>
34 dB Vitrage 6 / 16 Ar / 10, Double joint <i>Rapport d'essais FCBA N°404/12/371/3</i>	38 dB Vitrage 44.2 Silence / 20 Ar / 10, Double joint <i>Rapport d'essais FCBA N°404/12/371/4</i>

Performances Thermiques U_w / S_{cw} / Tl_w (ci-dessous sont présentés des exemples de performances du rapport de calcul référencés PC.CIAT/20008.548)				
Performance du Vitrage	Fenêtre 2 vantaux appui bois 1,48 x 1,48 m (H x L)		Porte-fenêtre 2 vantaux avec soubassement et appui bois 2,18 x 1,48 m (H x L)	
	Pin sylvestre, Mélèze	Chêne	Pin sylvestre, Mélèze	Chêne
$U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ SwissPacer V	$U_w = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	$U_w = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	$U_w = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$	$U_w = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$

Nota : cet avis de conformité présente 4 épaisseurs de bois possibles : 88, 100, 95 (E30 EI30) et 112 mm. Aucune évaluation AEV, mécaniques, endurance, n'a été réalisée pour les gammes Bois-Alu 100, 95 (E30 EI30) et 112 mm. Cependant les performances des évaluations de type initiale obtenues sur la gamme Bois-Alu 88 mm peuvent être étendues aux gammes Bois-Alu 100, 95 (E30 EI30) et 112 mm de conception identique et conformément aux domaines d'applicabilité de l'annexe A et E de la NF EN 14 351-1 + A2.

Cette attestation a été délivrée par IRABOIS, gestionnaire de la Charte de Qualité « Menuiseries 21 », après mise en place d'un dossier technique FCBA, qui correspond à une évaluation en date du **6 décembre 2020** selon l'échantillonnage utilisé dans les rapports d'essais.

Cette attestation ne constitue pas une certification de produit au sens de la loi du 3 juin 1994.

L'entreprise signataire déclare avoir pris connaissance du règlement de la charte disponible sur le site www.menuiseries21.com et s'engage à respecter les engagements décrits ci-dessus.

Le Président d'IRABOIS,
gestionnaire de la Charte de Qualité

L'entreprise
signataire

